

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Калужской области**

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы
248001 г. Калуга, ул. Кирова, 9а тел.(8-4842)57-4841, факс (8-4842)718-210**

E-mail: emercom@kaluga.ru

**Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Людиновского, Жиздринского и Хвастовичского районов
УНД и ПР ГУ МЧС России по Калужской области
249400, Калужская область, г. Людиново, ул. Урицкого,12а
Тел. (8-48444) 6-33-22, факс. 6-57-80**

Предписание N 11/1/10

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №5 «СОЛНЫШКО»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Людиновского, Жиздринского и Хвастовичского районов по пожарному надзору №11 от «25» февраля 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период проверки «02» апреля 2021 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин., «06» апреля 2021 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час.00 мин., общая продолжительность 4 часа, проведена плановая/выездная проверка, заместителем главного государственного инспектора Людиновского, Жиздринского и Хвастовичского районов Пильщиковой Еленой Анатольевной, муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №5 «Солнышко» (далее – МКДОУ «Детский сад №5 «Солнышко», расположенного по адресу: 249400, Калужская область, г. Людиново, ул. Энгельса, 1А, ул. Рагули, 7.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей МКДОУ «Детский сад №5 «Солнышко» О. Э. Королевой

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
ул. Энгельса, 1А				
1	оборудовать выход из здания на чердак второго этажа противопожарным люком 2-го типа, (EI-30)	п. 1 ч. 2 ст.1, ч. 4 статьи 4, часть 1 статьи 6, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	06.04.2022	

		безопасности»; п. 8.4 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;		
2	оборудовать чердачное помещение автоматической пожарной сигнализацией	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» (далее - СП 486.1311500.2020), А.4. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;	06.04.2022	
3	обеспечить возможность свободного открывания изнутри без ключа двери эвакуационного выхода из здания на улицу (у кабинета заведующей)	п. 26 ППР;	06.04.2022	
4	обеспечить возможность свободного открывания изнутри без ключа (группа 4, 6 второй этаж) двери эвакуационного выхода из здания на улицу	п. 26 ППР;	06.04.2022	
5	оборудовать двери лестничных клеток гр. №1, №2, №3, №6 музыкальный зал, приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах	п.24 ППР; п.24 ППР; п. 4.4.6 Свод правил. 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	06.04.2022	
6	разместить знаки пожарной безопасности на путях эвакуации на лестничных маршах с первого на вторые этажи	п.23 ППР; ГОСТ Р 12.2.143-2009;	06.04.2022	
7	оборудовать светильник в помещении «Раздевалка» 1 этаж колпаком, предусмотренным конструкцией	«в» п. 35 ППР;	06.04.2022	
8	оборудовать светильник в тамбуре при выходе на улицу на путях эвакуации 1 этаж (со стороны кабинета заведующей) колпаком, предусмотренным конструкцией	«в» п. 35 ППР;	06.04.2022	

9	Установить дверь, предусмотренной проектной документацией на лестничной клетке у группы №6 и музыкального зала	п. 16 «д» ППР;	06.04.2022	
10	Оборудовать помещение приемки грязного белья автоматической пожарной сигнализацией	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; А.4. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;	06.04.2022	
11	Оборудовать помещение «Цех сырой продукции» (кухня) автоматической пожарной сигнализацией	1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; А.4. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;	06.04.2022	
12	Обеспечить подъезд пожарных автомобилей со всех сторон здания детского сада (по факту от 2300 мм до 3000 мм)	п. ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 32 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.1., п.8.6 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям	06.04.2022	
13	Оборудовать автоматической системой пожарной сигнализации здание хозяйственной постройки на территории детского сада	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; А.4. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;	06.04.2022	
14	Провести капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации с заменой приемно-контрольных приборов, пожарных извещателей и соединительных линий (шлейфов), выработавших свой эксплуатационный срок	ГОСТ 27.002-2015, п.5.1.6 ГОСТ Р 54101-2010; п.1.10, п.1.11 РД 009-02-96; п.4.5.18 НПБ 58-97, п.9.2.5 НПБ 75-98, п. 17.2.3. НПБ 76-98, ч. 1 п. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о	06.04.2022	

	(более 10 лет) (фактическая дата установки пожарной сигнализации 2008 год)	требованиях пожарной безопасности», п. 54 ППР		
ул. Рагули, 7				
15	Оборудовать выход из здания на чердак второго этажа противопожарным люком 2-го типа, (EI-30)	п. 1 ч. 2 ст.1, ч. 4 статьи 4, часть 1 статьи 6, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.4 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;	06.04.2022	
16	Оборудовать чердачное помещение автоматической пожарной сигнализацией	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» (далее - СП 486.1311500.2020), А.4. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;	06.04.2022	
17	Обеспечить на дверях лестничных клеток гр. №12, музыкальный зал, приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах	24 ППР; п. 4.4.6 Свод правил. 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	06.04.2022	
18	установить дверь, предусмотренной проектной документацией на лестничной клетке у группы №10 и музыкального зала	п. 16 «д» ППР;	06.04.2022	
19	Нанести на корпус огнетушителя, расположенном в группе №12 отсутствует порядковый номер и дата перезарядки	п.407 ППР;	06.04.2022	
20	Обеспечить возможность его свободного открывания изнутри без ключа (группа 10) на двери эвакуационного выхода из здания на улицу	п. 26 ППР;	06.04.2022	

21	Обеспечить подъезд пожарных автомобилей со всех сторон здания детского сада (по факту от 2300 мм до 3000 мм)	п. ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 32 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.1., п.8.6 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям	06.04.2022
22	Установить автоматическую систему пожарной сигнализации в здании хозяйственной постройки на территории детского сада	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; А.4., табл. 3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;	06.04.2022

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности будет проведена в рамках внепланового мероприятия по надзору **во втором квартале 2022 года.**

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора
Людиновского, Жиздринского и Хвастовичского районов
по пожарному надзору Е. А. Пильщикова
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)



(подпись)

М.Л.П.

« 06 » апреля 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

Заведующая МКДОУ «Детский сад №5
«Солнышко»

О. Э. Королева

(должность, фамилия, инициалы)

О. Э. Королева
(подпись)

«06 » апреля 2021 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575832

Владелец КОРОЛЕВА ОЛЬГА ЭДУАРДОВНА

Действителен с 18.03.2022 по 18.03.2023