



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ**

**«ДЕТСКИЙ САД № 5 «СОЛНЫШКО»»**

ул. Ф.Энгельса, 1 «А», г. Людиново, Калужская обл., 249406

тел.(48444) 6-43-33 , факс (48444) 6- 43 - 33

E-mail: detskiisad5@rambler.ru

**Главному государственному инспектору  
Людиновского, Жиздринского и  
Хвостовичского районов по пожарному  
надзору  
К.А. Каукову**

Исх. \_№ 44 от 23.03.2022 г.

Администрация МКДОУ «Детский сад № 5 «Солнышко» в ответ на Ваше Предписание от 06 апреля 2021 г. № 11/1/10 сообщает, что мероприятия по устранению выявленных недостатков правил пожарной безопасности в нашем учреждении выполнены в полном объеме:

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование мероприятия</b>	<b>Информация о выполненных мероприятиях</b>
1	Оборудование выхода из здания на чердак второго этажа противопожарным люком 2-го типа, (ЕІ-30) по ул. Энгельса, д. 1 «А», ул. Рагули, 7	мероприятие выполнено
2	Оборудование чердачного помещения автоматической пожарной сигнализацией в здании по ул. Энгельса, д. 1 «А», ул. Рагули, 7	мероприятие выполнено
3	Обеспечение возможности свободного открывания изнутри без ключа двери эвакуационного выхода из здания на улицу (у кабинета заведующей) по ул. Энгельса, д. 1 «А»	мероприятие выполнено, дверь закрывается на задвижку
4	Обеспечение возможности свободного открывания изнутри без ключа (группа 4,6 второй этаж) двери эвакуационного выхода из здания на улицу по ул. Энгельса, д. 1 «А»	мероприятие выполнено
5	Оборудование дверей лестничных клеток гр. № 1, № 2, №3, № 6, музыкальный зал, приспособлениями для самозакрывания и уплотнений в притворах по ул. Энгельса, д. 1 «А»	мероприятие выполнено
6	Размещение знаков пожарной безопасности на путях эвакуации на лестничных маршах с первого на вторые этажи по ул. Энгельса, д. 1 «А»	мероприятие выполнено.
7	Оборудование светильника в помещении «Раздевалка» 1 этаж колпаком, предусмотренным	мероприятие выполнено

	конструкцией по ул. Энгельса, д. 1 «А»	
8	Оборудование светильника в тамбуре при выходе на улицу на путях эвакуации 1 этаж (со стороны кабинета заведующей) колпаком, предусмотренным конструкцией по ул. Энгельса, д. 1 «А»	мероприятие выполнено
9	Установка двери, предусмотренной проектной документацией на лестничной клетке у группы № 6 и музыкального зала по ул. Энгельса, д. 1 «А»	мероприятие выполнено
10	Оборудование помещения приемки грязного белья автоматической пожарной сигнализацией по ул. Энгельса, д. 1 «А»	мероприятие выполнено
11	Оборудование помещения «Цех сырой продукции» (кухня) автоматической пожарной сигнализацией по ул. Энгельса, д. 1 «А»	мероприятие выполнено
12	Обеспечение подъезда пожарных автомобилей со всех сторон здания детского сада (по факту от 2300 мм до 3000 мм) по ул. Энгельса, д. 1 «А», ул. Рагули, 7	мероприятие выполнено
13	Оборудование автоматической системой пожарной сигнализации здания хозяйственной постройки на территории детского сада по ул. Энгельса, д. 1 «А», ул. Рагули, 7	мероприятие выполнено
14	Проведение капитального ремонта автоматической пожарной сигнализации с заменой приемно-контрольных приборов, пожарных извещателей и соединительных линий (шлейфов), выработавших свой эксплуатационный срок (более 10 лет) по ул. Энгельса, д. 1 «А»	мероприятие выполнено
15	Обеспечение на дверях лестничных клеток гр. № 12, музыкальный зал, приспособлений и уплотнений в притворах по ул. Рагули, 7	мероприятие выполнено
16	Установка двери, предусмотренной проектной документацией на лестничной клетке у группы № 10 и музыкального зала по ул. Рагули, 7	мероприятие выполнено
17	Нанесение на корпус огнетушителя, расположенного в группе № 12 порядкового номера и даты перезарядки по ул. Рагули, 7	мероприятие выполнено
18	Обеспечение возможности свободного открывания изнутри без ключа (группа № 10) на двери эвакуационного выхода из здания на улицу по ул. Рагули, 7	мероприятие выполнено

Заведующая детским садом



О.Э. Королева

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575832

Владелец КОРОЛЕВА ОЛЬГА ЭДУАРДОВНА

Действителен с 18.03.2022 по 18.03.2023