



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПРОКУРАТУРА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

**ЛЮДИНОВСКАЯ  
ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА**

ул. 3 Интернационала, д. 11, г. Людиново, 249400  
тел./факс: (48444) 6-55-69

22.03.2023 № 7-63-2023

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

об устранении нарушений  
законодательства о противодействии  
терроризму и требований пожарной  
безопасности

Людиновской городской прокуратурой в рамках полномочий, предусмотренных ст.ст. 6, 22 Федерального закона «О прокуратуре РФ» проведена проверка соблюдения МКДОУ «Детский сад № 5 «Солнышко» требований законодательства об обеспечении безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних на период пребывания в образовательном учреждении, в ходе которой установлено следующее.

В соответствии с ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (далее – Закон № 273-ФЗ) государственная политика и правовое регулирование отношений в сфере образования основываются, в том числе, на принципе приоритета жизни и здоровья человека.

Пункт 2 части 6 статьи 28 Закона № 273-ФЗ определяет, что образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе, создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» противодействие терроризму в РФ основывается, в том числе на следующих основных принципах: обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; приоритет мер предупреждения терроризма.

Постановлением Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006 утверждены «Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (далее – Требования).

Как показала проверка, вышеуказанные нормы МКДОУ «Детский сад № 5 «Солнышко» в части не соблюдаются.

В МКДОУ «Детский сад № 5 «Солнышко» в 2022 году проведено категорирование, по результатам которого образовательному учреждению присвоена четвертая категория опасности.

Заведующей Муниципального  
казенного дошкольного  
образовательного учреждения  
«Детский сад № 5 «Солнышко»

Королевой О.Э.

ул. Энгельса, д. 1А, г. Людиново,  
Калужская область

Проверкой установлено, что в МКДОУ «Детский сад № 5 «Солнышко» разработан приказ о назначении должностного лица, ответственного за хранение паспорта безопасности, однако, в нарушение пп. «б, в, г» п. 22 Требований не определены должностные лица, имеющие право доступа к служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта и иных документах объекта, не разработаны меры по выявлению и предупреждению возможных каналов утечки служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта.

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее по тексту - Технический регламент) принят в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров, определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям.

Согласно п.п.1,3 ст.5 Технического регламента каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности; система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара.

Согласно ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» организации обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению; оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров; предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территориях предприятий необходимые силы и средства; руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности и др.

В ходе совместной проверки с Межрайонным отделом надзорной деятельности и профилактической работы Людиновского, Жиздринского и Хвастовичского районов УНД и ПР ГУ МЧС по Калужской области в МКДОУ «Детский сад № 5 «Солнышко» выявлены нарушения обязательных требований в области пожарной безопасности, а именно:

- размещены горшки с цветами на пути эвакуации лестничных маршей (Постановление правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п. 16ж);

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 56329272446943365375691549892248362578707919163

Владелец КОРОЛЕВА ОЛЬГА ЭДУАРДОВНА

Действителен с 24.03.2023 по 23.03.2024